

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ

ТХА Метран-241 - 01 - 500 - 2 - И - 1 - Л - У1.1 - ГП

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Преобразователь термоэлектрический

ТХА Метран-241 НСХ К

ТХК Метран-242 НСХ L

2. Код исполнения защитной арматуры*

01 по рис.1

02 по рис.2

03 по рис.3

04 по рис.4

05 по рис.5

06 по рис.6

07 по рис.7

* По рис.5 возможна поставка с традиционной "луцкой" головкой, код исполнения защитной арматуры 05Л.

3. Длина монтажной части, L, мм (табл. 1, 1а) или длина удлинительных проводов l (для рис.1, 2).

4. Код класса допуска

2 класс допуска 2

5. Вид изоляции рабочего спая

И изолированный

6. Количество чувствительных элементов (ЧЭ)

1 один ЧЭ

2 два ЧЭ (для рис.1,2)

7. Код исполнения защитной арматуры по материалам (табл.2)

8. Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150)

У1.1

ТЗ

9. Обозначение метрологической поверки:

ГП поверка органами Ростехрегулирования;

П поверка метрологической службой

предприятия-изготовителя (только для ТХК Метран-242).