

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ

ТСМ Метран-243 - 01 - IP65 - 500 - С - 4 - 1 - Л - У1.1 - ГП									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1. Термопреобразователь сопротивления

ТСМ Метран-243 НСХ 50М

2. Код исполнения защитной арматуры

01* по рис.1

02* по рис.2

03* по рис.3

04* по рис.4

3. Степень защиты от воздействия пыли и воды по ГОСТ 14254

IP5X рис.1, 2, 3, 4

IP65 рис.1, 2

* указаны стандартные рисунки. Доступны для материала монтажной части 12Х18Н10Т.

4. Длина монтажной части, L, мм (рис. 3, 4 - см.табл.2) или длина удлинительных проводов l (рис. 1, 2- см.табл.1).

5. Код класса допуска

С класс допуска С

6. Схема соединений

4 четырехпроводная

7. Количество чувствительных элементов (ЧЭ)

1 один ЧЭ

8. Код исполнения защитной арматуры по материалам (табл.3)

9. Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150)

У1.1

ТЗ

10. Обозначение метрологической поверки:

ГП поверка органами Ростехрегулирования.